



Landratsamt Dachau, Postfach 15 20, 85205 Dachau

Zweckverband der
Wasserversorgungsgruppe Oberbachern
Joh.-Michael-Fischer-Str. 1
85232 Bergkirchen

Gebäude: Dr.-Hiller-Str. 36, 85221 Dachau
MVV-Omnibuslinie 720 und 722:
Haltestelle „Klinikum“

Postanschrift: Dr.-Hiller-Str. 36, 85221 Dachau
Sachbearbeitung: Blank

Zimmer: 108

Telefon: 08131 / 74 - 1421

Telefax: 08131 / 74 - 1426

E-Mail: hygiene@lra-dah.bayern.de

Internet: www.landratsamt-dachau.de

Unser Zeichen: 71-3011-02

Datum: 10.10.2019

Ihr Schreiben v. / Zeichen

Vollzug der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001);

Niederschrift zur Prüfung von Wasserversorgungsanlagen gem. § 19 der Trinkwasserverordnung 2001

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gesundheitsamt Dachau besichtigte am 08.10.2019 die Wasserversorgungsanlage des Zweckverbandes der Wasserversorgungsgruppe Oberbachern. Es wurden die Brunnen mit Ihren Fassungsbereichen, die Aufbereitungsanlage und Hochbehälter mit Übergabeschächte überprüft.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Bemerkung:

Besonders ist die Sauberkeit und Reinheit in den einzelnen Teilanlagen hervorzuheben. Die Lufttechnische Ausrüstung hinsichtlich der Behälterlüftungsanlage wurde inzwischen mit Herrn Zimmermann fachtechnisch geklärt, sie entspricht der Effizienzklasse ISO 16890 und der Regel der Technik.

Mit freundlichen Grüßen

R. Blank
Hygieneinspektor



Gesundheitsamt

Besuchszeiten:

Mo – Fr 08.00 – 12.00 Uhr
Do 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Konten:

Sparkasse Dachau
Volksbank Raiffeisenbank
Postbank München

IBAN:

DE98700515400380901645
DE7570091500000006050
DE49700100800010148808

USt.-IdNr.: DE212824254

BIC:

BYLADEM1DAH
GENODEF1DCA
PBNKDEFF700

StNr.: 115/114/50014